Konténer

Grill zone

Bejárat

VIP

Kijárat

Színpad

POR

**JELMAGYARÁZAT**

- Menekülési irány innen lefelé
- Menekülési irány innen balra
- Menekülési irány innen balra
- Menekülési irány innen egyenesen
- Elsősegélynyújtó hely
- Kézi hangosbeszélő
- Kézi porral oltó készülék
- Kiürítési útvonal
- Vendéglátók
- Termelői piac
- Vendéglátó TRUCK
- Autók

**MEGJEGYZÉS**

**A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK LEÍRÁSA**

Tűz vagy közvetlen tűzveszély, káresemény észlelése esetén, vagy a tűzjelző hangjelző egységének riasztásakor a rendezvény szervezésért felelős ***(Dobos Zita; +36305221809)*** személyt kell értesíteni. A felelős személy dönt a kiürítés elrendeléséről.

**A rendezvény egészségügyi biztosítását a Veker- Team Kft. végzi a helyszínen jelenlévő vezető:**

**Liptai József 0630/ 9550795**

**A kiürítés elrendelésekor elvégzendő feladatok**

A kiürítés vezényletét felelős személyek további feladata, hogy menekülési útvonalaikba helyezett korlátozást, szilárdító okozó közlekedőket megszüntessék, illetve annak menekülésre gyakorolt hatását a legkisebb mértékre csökkentsék. A szükséges elemek helyzetét a menekülés irányába kell állítani, hogy az berlátásviszály ne jelentsen.

A rendezvény közönségével a kiürítés tényét a rendelkezésre álló hangosító technikai eszközök segítségével kell elvégezni. A kiürítés tényét úgy kell közölni, hogy az pánikot ne keltsen, és pontos információt kell bemondani. A bemondott információt a kiürítés időtartamáig folyamatosan ismételni szükséges.

A szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A rendezvény közönségével a kiürítés tényét a rendelkezésre álló hangosító technikai eszközök segítségével kell elvégezni.

A hangosító rendszer tartalék áramforrással rendelkezik. A rendezvény hangosítását úgy kell megvalósítani, hogy a terület bármely pontján hallható legyen. A tartalék áramforrás aggregátoros, minimum 30 percen keresztül kell biztosítani a hangosítás működését.

A kiürítés útirányának meghatározása minden rendezvény alkalmával fontos információ, amit közölni szükséges.

**A kiürítéskor közlendő szöveg:**

**FELKÉRJÜK TISZTELT VENDÉGEINKET, HOGY A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI. CSOMAGJAIKAT SZÍVESKEDJENEK MAGUKKHOZ VENNI. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉT A BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET ÁLTAL MUTATOTT IRÁNYBA SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI.**

**A PARKOLÓBAN ELHELYEZETT GÉPJÁRMŰVEKET SENKI NE MOZDÍTSA BE, AZOKAT KÉRJÜK A HELYÜKÖN HAGYNI!**

**A kiürítésnél minden esetben figyelembe kell venni**

A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 meter kell, hogy legyen.

Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért hatásosnak és megnyugtatónak csakis az kell tanúsítani a menekülésre résztvevő személyeknek. A mentési feladatot csak ügyeletben és hatáskörét elkülönítésével lehet végezni.

Szabadtéri rendezvények menekítésére figyelembe vett útvonalon nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.

A menekítésre a melléklet szerinti rajzon megjelölt útvonalak kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható. Ebben az esetben új és biztonságos menekítési útvonalat kell biztosítani. A menekítési útvonal tervtől eltérő útvonalról a rendezvény szervezőjét felelőst és a menekítésben résztvevőket értesíteni kell.

A PB gázpalackkal üzemelő berendezések tűzelése korlátjón megszüntetésre és a területről a gázpalackok kerítjének biztonságos helyre. Gázpalackot menekítési útvonalra nem lehet elhelyezni.

Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőkörönség létszámát figyelembe véve 150 résztvevőnként 0,75 méter széles, (de minimum 2,5 méter) menekítési lehetőséget (kifutókat, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekítési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekítési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő kell biztosítani, melynek megjelölt a rendezvény szervezője felel.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiürítőhelységet - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

**A menekítési útirányt jelző tábla legkisebb mérete 1200 x 600 mm lehet.**

A menekítési útvonal tervtől eltérő útvonalról a rendezvény szervezőjét felelőst és a menekítésben résztvevőket értesíteni kell.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki.

**A TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY JELZÉSÉNEK, ÉS AZ OLTÁS MÓDJA**

A **Tűzoltóság értesítését a 112 hívószámmal** lehet elvégezni. A tűzjelzésre kijelölt mobil telefonkészülékek üzemosóját úgy kell beállítani, hogy azok csengőhangja a legmagasabb teljesítményen legyen és a rezgő üzemmód is legyen beállítva, ajánlott az utcai üzemmód.

**A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:**

A tűzeset, káreset pontos helyét, címét: **(Debrecen - Nagyerdő - Békás tó - Hrsz.: 22324)**

Miég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve

Emberélet veszélyben van-e **(Emberélet veszélyben van)**

A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

**Értesítendő személyek és közművek**

Tűzeset, kiürítés alkalmával a tűzvédelmi felelőst, ha nem tartózkodik a helyszínen, értesíteni kell:

***Dobos Zita; +36305221809***

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épületek vagy a terület áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

**E. ON ZRT 80/210-310**

A rendezvény helyszínén mentőszolgálat teljesít szolgálatot, így az értesítésük személyesen megtörténhet. Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket (a jelen levő ügyeleten túl) értesíteni kell még akkor is, ha sérülés nem történt.

**Telefonszám: 112**

A kiürítés elrendelésével párhuzamosan a rendőrséget értesíteni szükséges, mivel a kiürítő személyek a közlekedésre veszélyt jelenthetnek, illetve a gépjárművek területelhagyását szükséges biztosítani.

**Telefonszám: 112**

A tűz oltását a helyszínen elhelyezett Száma, típusa: 11db 34 A, 183 B, C egységtűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készülékkel lehet megkezdeni. Az oltás megkezdése esetén is értesíteni kell a fentebb említett személyeket, szolgálatokat.

**DOHÁNYZÁS**

A rendezvény területén a dohányzás engedélyezett.

**RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE**

**Debreczíner Gourmet Fesztivál**

| RENDEZVÉNY IDŐPONTJA | DÁTUM |
|---|---|
| 2026. június 12-14. | 2025. április 22. |

**RENDEZVÉNY HELYSZÍNE**

**Debrecen, Békás tó**
Hrsz.: 22324

| BEFOGADÓKÉPESSÉG | LÉPTÉK |
|---|---|
| 3 000 fő/nap | 1 : 500 |

**RENDEZVÉNY FELELŐS SZERVEZŐJE**

Dobos Zita; +36 30 522 1809

**DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJE**

**Bán Csaba**
Tűzvédelmi főelőadó